

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ68.В.00340/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ **0011013**

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЕРАМОГРАНИТНЫЙ ЗАВОД".
Место нахождения: 142800, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД СТУПИНО, ШОССЕ СТАРОСИТНЕНСКОЕ, 32.
ОГРН 1035009159426, телефон +74952251322, факс +74952251346, e-mail: info@italonceramica.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЕРАМОГРАНИТНЫЙ ЗАВОД".
Место нахождения: 142800, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД СТУПИНО, ШОССЕ СТАРОСИТНЕНСКОЕ, 32.
ОГРН 1035009159426, телефон +74952251322, факс +74952251346, e-mail: info@italonceramica.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (ООО «ПСК»). Юридический адрес: 121351, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комн. №1 и №1а. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(495)481-33-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502, рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 от 14.04.2015г. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты керамогранитные глазурованные и неглазурованные, толщиной от 8 до 20 мм, плотностью 2200 кг/м³, марки «ITALON» («ИТАЛОН»), применяемые для отделки стен и полов в зданиях и сооружениях, выпускаемые по ТУ 5752-001-70422412-2007 с изм.1,2,3,4. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД-2: 23.31.10

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 6907

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)".
ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» п. 6, метод 1. Негорючий материал (НГ).
Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ0.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол RA.RU.21НМ93-186/12-2019 выдан 03.12.2019 испытательной лабораторией Испытательный центр «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93. Акт анализа состояния производства № 632-СС/10-2019 от 02.10.2019 г., проведен ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 14.04.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.12.2019 по 19.12.2024



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись

Голубева Дарья Львовна
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись

Нуйкова Карина Николаевна
инициалы, фамилия